



**REGIONE
PUGLIA**

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche

AOO_075/PROT
10/06/2019 - 0007505
Prot.: Usata - Registro Protocollo Generale

TRASMISSIONE A MEZZO FAX E
POSTA ELETTRONICA AI SENSI
DELL'ART.47 DEL D.LGS. N.82/2005

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

COMUNE DI LOCOROTONDO	
Arrivo	11 GIU. 2019
N.	
Ca.	010597
N.	
	di Prot.

Comune di Locorotondo (BA) - Settore Urbanistica
urbanistica.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Procedimento di approvazione del documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del Comune di Locorotondo in variante allo strumento urbanistico generale Comunale ai sensi dell'art. 6 della LR 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana". Indizione di Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla richiesta di pari oggetto pervenuta ed acquisita al protocollo della Sezione scrivente al n. 5630 del 03/05/2019, si fa rilevare che, relativamente all'ambiente idrico, per il territorio comunale di Locorotondo, nella porzione ad est del proprio agro, in continuità con i limiti amministrativi di Fasano e Cisternino, e più specificamente nelle aree contenute nei F.M. n. 10, 17, 18, 20, 30, 31, 39, il PTA vigente prevede vincolo riguardante AREE A TUTELA QUALI-QUANTITATIVA con la conseguente applicazione della Misura M.2.12 di cui all' allegato n.14 del Piano di Tutela delle Acque.

Approvvigionamento delle acque potabili e trattamento dei reflui:

Il Comune di Locorotondo (BA) afferisce all'omonimo agglomerato urbano, contraddistinto dal codice 1607202501 e dotato di impianto di depurazione delle acque reflue, con una potenzialità attuale di 9.000 A.E. (come da Determinazione Dirigenziale AIP n. 94 del 27.04.2018 recante le Potenzialità di progetto degli ID gestiti da AQP) a fronte di un carico generato stimato attuale pari a 12.196 A.E..

Trattamento acque meteoriche, politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso:

Questa Sezione OBBLIGA al trattamento delle acque meteoriche prodotte dagli edifici e dalle nuove superfici scolanti a realizzare, in adempimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e dal D.Lgs. 152/2006, in aderenza al Regolamento Regionale Puglia 26/2013 (acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia), con la previsione di sistemi di raccolta e riuso idonei alla gestione sostenibile della risorsa idrica

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Dario De Marco

Il Responsabile della A.P.
"Supporto alla Gestione della Tutela delle Acque"
Michele Colucci

Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti

Settore Urbanistica

Da: "Sezione Risorse Idriche" <servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it>
Data: lunedì 10 giugno 2019 12:09
A: <urbanistica.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it>
Allega: 7505.pdf
Oggetto: Trasmissione nota n. 7505 del 10.06.2019

Con la presente si trasmette in allegato la nota prot. AOO_075/0007505

Oggetto : Procedimento di approvazione del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del Comune di Locorotondo in variante allo strumento urbanistico generale comunale, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana". Indizione di Conferenza di Servizi istruttoria, ex art. 14 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Via Delle Magnolie, 6/8 Z.I. - 70026 Modugno (BA)

Settore Urbanistica

Da: "Per conto di: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
Data: lunedì 10 giugno 2019 12:09
A: <urbanistica.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota n. 7505 del 10.06.2019

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/06/2019 alle ore 12:09:47 (+0200)
il messaggio "Trasmissione nota n. 7505 del 10.06.2019"
è stato inviato da "servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it"
indirizzato a:
urbanistica.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 201906101209470200.0387.peca2@pec.rupar.puglia.it